



УСПН по Чуйской и Таласской областям
(Түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)
720033 г. Бишкек, ул. Ошмокова №128
(Индекси, бареги, телефону/Индекс, адрес, телефон)

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ
АКТ ПРОВЕРКИ

07-00100

2025 ж.(г). «14» май

(Акт түзүлгөн күнү)

(Дата составления акта)

г. Тоомок

(Текшерүү жүргөн орду)

(Место проведения проверки)

Тоомокской государственной педагогической
колледжи ИИН: 01806199610140
(Текшерилүүчү субъекттин аталышы/Наименование проверяемого субъекта)
(Текшерилүүчү субъекттин СЖНи, катталган жери, ишмердүүлүктүн түрү)

г. Тоомок ул. Шамшиевская №35
(ИИН, место регистрации и вид деятельности проверяемого субъекта)

Мен/Мною Гос. инспектор УСПН по Чуйской и Таласской
областям Соордашевский Н.С.
(Текшерген инспектордун аты-жөнү, кызматы, кубөлүүнүн номуру/ФИО, должность и номер служебного удостоверения лица, проводившего проверку)

Негиз / Основание: приказ СПН при МЧС КР №25 от 28.03.2025

(Текшерүүгө негизделген документтердин, эскертме жазуунун реквизиттери)

Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов

(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии директор. Бейшенев, Б. А.

(Текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъектинин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү/

Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период с 14.05.25г по 14.05.2025г
(Текшерүү башталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/

Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

Текшерүү жүргүзүлдү/проведена проверка исполнено
(Текшерүүнүн түрү (указать вид проверки)

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено что 14.05.25г.

Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн объектилери жана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулардын маңызы жана конкреттүү фактылар менен, укук бузуулар болгондугу./ Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов.



УСПК по г. Бишкеку и Чуйской области
(Тузундук жана аймактык бөлүнүштөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)
720033, г. Бишкек, пр. Класова, 40/1
(Дареги, телефону/Адрес, телефон)

20 26 ж(г). «20» сентя
(Акт түзүлгөн күнү)
(Дата составления акта)

Т. Бокеев
(Текширүү жүргөн орду)
(Место проведения проверки)

(Дата составления акта) 10.06.2019 (Место проведения проверки) г. Москва
(Тектиерилүүчү субъекттин аты/Наименование проверяемого субъекта) ООО "Специализированная строительная компания"
(Тектиерилүүчү субъекттин СЖНи, капиталдан жери, ишмердиги/ИНН место регистрации и вид деятельности проверяемого субъекта) СЖН: 5017081936/ОТЧ

г. Гомель, ул. Шанский, № 35

Мен/Мною

Мен/Много Б. шайкеев г. Бирманск ИДН № 1 Бирманск
(Текшерген инспектордун аты-жсону, кызматы, кубаттугунун номуру/ФИО, должность и номер служебного удостоверения-лица, проводившего проверку)

Негиз/Основание Акта проверки № 02-00363 и пред-
писание на устранение нарушений
(Текстировано негизделген документтердин, эскертме жазуунун реквизиттери)
от 12.09.2026 года.
Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов

(Текишерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии

Томонкулордун катышуусу менен/В присутствии директора
Бейсенова Б.Н.
(Текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъектинин жооптуу өкүлдүнүн аты-жөнү)

Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период с 20.05.2026г. по 20.05.2026г.
(Текшерүү башталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/

Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено что 17.04.2026г.
(Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн) объектилери жана документтери
тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулардын маңызы жана жалпы кырдаалдын
акыбалы конкреттүү фактылар менен, укук бузуулар болгондугу, текшерилүүчү субъект мыйзам ченемдеринин жана
мыйзамдуу ченемдик актылардын кайсы конкреттүү талаптарын бузгандыгы тууралуу текшерилүүчү субъекттин өзүнүн
документтерин көрсөтүп, далилдөө менен кенен баяндалат. Эгерде кемчиликтер табылбаса, бул тууралуу дагы актыда
жазылат/Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, представленных или не представленных для
проведения проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием
конкретных фактов, документов субъекта проверки, на основании которых сделан вывод о совершении правонарушения,
конкретных норм законов и подзаконных нормативных актов, нарушенных субъектом проверки, если нарушения не
установлены, то об этом в акте производится соответствующая запись).

при плановой проверке ГУПК
г. Токмои, расположенного по
адресу: г. Токмои, ул. Малисевичей,
№ 35 было предписано (одежда-
часть) купцов нарушенной
ППБ в КР, № 381 от 22.08.2018 года
устранить.

На комиссию контрольной проверки
было установлено, что из
одежда часть купцов выполнены
в (счете) купцов, не исполнены
купцов № 1, 2, 3, 5, 8, где обзвонен
тендер для исполнения не исполняется
купцов предписание.

Өртү көзөмөлдөө боюнча кызматтын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызматкерлеринин аты-жөнү, колу/
ФИО должностных лиц Службы по пожарному надзору, проводивших проверку, подпись

Раиса Исмаиловна Садырбековна

Текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү, колу, күнү/
ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

✓

нускада түзүлдү /
Составлен в 2 экз.

Тиркемеси барак/
Приложение на — листе (ах)

Выявленные нарушения по пожарной безопасности:

№	Выявленные нарушения
1	Деревянные конструкции чердачных помещений зданий не обработаны огнезащитным составом. Качество огнезащитной обработки должно ежегодно контролироваться и при необходимости подвергаться повторной обработке. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 35.
2	Помещения зданий не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями марок ОП и ОУ) согласно нормы положенности из расчета один ОП-5 на 50 м ² . ППБ в КР, №381 от 22.08.2018 года, пункт 103.
3	Светильники с лампами накаливания в помещениях не оборудованы защитными колпаками (плафонами) предусмотренными конструкцией светильника. ППБ в КР, №381 от 22.08.2018 года, пункт 80/3.
4	Соединения, оконцевания и ответвления электрических проводов и кабелей во избежании в пожарном отношении переходных сопротивлений не выполнены путем опрессовки, пайки, сварки или спец. зажимов. ППБ в КР, №381 от 22.08.2018 года, пункт 71.
5	В коридорах и на дверях ведущих к эвакуационным выходам или непосредственно наружу не установлены предписывающие знаки «ВЫХОД». ППБ в КР, №381 от 22.08.2018 года, пункт 34.
6	Помещения здания не оборудованы защитной пожарной автоматикой (АУПС) согласно перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара утвержденным Постановлением ПКР от 29.04.2011 года, №196.
7	Пожарные щиты не укомплектованы набором первичных средств пожаротушения согласно нормы комплектации, а именно; порошковые огнетушители -2шт., огнетушитель углекислотный- 1 шт., ящик с песком -1 шт., лопата штыковая-1 шт., лопата совковая- 1 шт., полотно асбестовое или войлочное – 1 шт., ломы – 2 шт.(тяжелый и легкий), багры- 2 шт., топоры -2 шт., ведра- 2 шт., бочка с водой -200 литров- 1 шт. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 104.
8	Нет журнала регистрации инструктажей по пожарно-техническому минимуму и провести инструктажи со всеми работниками объекта под роспись в спец. журнале. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 3.
9	Не разработаны и не утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности с ознакомлением всех работников объекта под роспись. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 2.
10	Допускается установка металлических решеток на окна помещений зданий (демонтировать все установленные решетки на окна помещений зданий). ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 39.
11	У места расположения пожарного гидранта (ПГ) не установлены световые или флуоресцентные указатели с нанесенными буквенными индексами «ПГ» и цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до ПГ. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 116.
12	Осветительная электросеть смонтирована так, что светильники располагаются на расстоянии менее 0,5 метра от сгораемых конструкций и горючих материалов. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 79.

Гос.инспектор УСПН по Чуйской и Таласской областям

Сейдалиев Ж.С.

Получил (а) _____

(должность, Ф.И.О., подпись)

Выявленные нарушения для устранения по пожарной безопасности:

№	Мероприятия для выполнения	Срок исп-ния
1	Деревянные конструкции чердачных помещений зданий обработать огнезащитным составом. Качество огнезащитной обработки должно ежегодно контролироваться и при необходимости подвергаться повторной обработке. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 35.	30 дней
2	Помещения зданий обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями марок ОП и ОУ) согласно нормы положенности из расчета один ОП-5 на 50 м2. ППБ в КР, №381 от 22.08.2018 года, пункт 103.	30 дней
3	Светильники с лампами накаливания в помещениях оборудовать защитными колпаками (плафонами) предусмотренными конструкцией светильника. ППБ в КР, №381 от 22.08.2018 года, пункт 80/3.	30 дней
4	Соединения, оконцевания и ответвления электрических проводов и кабелей во избежание в пожарном отношении переходных сопротивлений выполнить путем опрессовки, пайки, сварки или спец. зажимов. ППБ в КР, №381 от 22.08.2018 года, п 71.	30 дней
5	В коридорах и на дверях ведущих к эвакуационным выходам или непосредственно наружу установить предписывающие знаки «ВЫХОД». ППБ в КР, №381 от 22.08.2018 года, пункт 34.	30 дней
6	Помещения зданий оборудовать защитной пожарной автоматикой (АУПС) согласно перечня зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара утвержденным Постановлением ПКР от 29.04.2011 года, №196.	30 дней
7	Пожарные щиты укомплектовать набором первичных средств пожаротушения согласно нормы укомплектации, а именно; порошковые огнетушители -2шт., огнетушитель углекислотный-1 шт., ящик с песком -1 шт., лопата штыковая-1 шт., лопата совковая- 1 шт., полотно асбестовое или войлочное – 1 шт., ломы – 2 шт.(тяжелый и легкий), багры- 2 шт., топоры -2 шт., ведра- 2 шт., бочка с водой -200 литров- 1 шт. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 104.	30 дней
8	Завести журнал регистрации инструктажей по пожарно-техническому минимуму и провести инструктажи со всеми работниками объекта под роспись в спец. журнале. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 3.	30 дней
9	Разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности с ознакомлением всех работников объекта под роспись. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 2.	30 дней
10	Запретить устанавливать металлические решетки на окна помещений зданий (демонтировать все установленные решетки на окна помещений зданий). ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 39.	30 дней
11	У места расположения пожарного гидранта (ПГ) установить световые или флуоресцентные указатели с нанесенными буквенными индексами «ПГ» и цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до ПГ. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 116.	30 дней
12	Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники располагались на расстоянии не менее 0,5 метра от сгораемых конструкций и горючих материалов. ППБ в КР., №381 от 22.08.2018 года, пункт 79.	30 дней

Гос.инспектор УСПН по Чуйской и Таласской областям

Сейдалиев Ж.С.

Получил (а) _____

(должность, Ф.И.О., подпись)

пра тилкой проверки 4чпк г.Токмок
расположенного по адресу г.Токмок
ул. Шахматская №35 на предмет
соблюдения требований норм и правил
пожарной безопасности в КР №381
от 22.08.2018 года. Было установлено
что...

(Приложение на 1(одном) листе прилагается)

Өрттү көзөмөлдөө боюнча кызматтын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызматкерлеринин аты-жөнү,
колу/

ФИО должностных лиц Службы по пожарному надзору, проводивших проверку, подпись

гос. инспектор.

Сейдалиев Н.С.

Текшерилүүчү субъектин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү, колу, куну/

ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

об устранении нарушений

« 14 » 05 2025 ж(Г.)

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн негизинде эскертме берилет/На основании вышеизложенного предписывается:

№	Четтетууга жаткан мыйзам бузуунун түрү жана ченемдик-укуктук актыларга кеңири шилтеме/Вид нарушения на устранение и подробные ссылки на нормативные правовые акты	Четтетуу мөөнөтү/Срок устранения
	Применение на 1 (одном) месте прилагается	
		

